ДОПОЛНЕНИЕ 4

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СУДОВЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНАХ, СХЕМАХ, ПЛАНШЕТАХ

В практических целях, во избежание необходимости выресовывания обозначений, удобно пользоваться морской офицерской линейкой.

| Условные обозначения | Наименование | Цвет |
|---|---|---|
|  | условный очаг пожара | красный |
|  | направление возможного распространения пожара | красный |
| | пути эвакуации | зеленый |
| | место сбора аварийных партий:<br>НАП — носовой,<br>КАП — кормовой,<br>МАГ — машинной | красный |
|   | пожарный пост управления системами:<br>$CO_2$ — углекислотная<br>СП — пенотушения<br>ВТ — водотушения<br>СВЗ — водяной завесы | красный |
| | ***Переборки, палубы, конструкции металлические:*** | |
|   | огнестойкая конструкция класса «А-» (кроме А-0) | прерывистый красный и синий |
|   | огнезадерживающая конструкция класса «В-» | красный |
| | негорючая конструкция класса С | красный |
| | газонепроницаемые | красный |
| | маслонепроницаемые | красный |

| Условные обозначения | Наименование | Цвет |
|---|---|---|
| | с изоляцией | красный |
|  | неметаллические | черный |
| | место предполагаемого аварийного выреза | красный по контуру |
| | ***Танки и цистерны:*** | |
|  | вода | по контуру и диагоналям — черный, пунктир — зеленый |
|  | топливо | коричневый по контуру и диагонали |
| | масло | коричневый по контуру |
| | ***Характеристики помещений:*** | |
| | взрывопожарное помещение | красный |
| | помещения, защищенные системой объемного тушения | верх — синий низ — красный |
| | помещение, обеспеченное системой водяной защиты | синий |
| | помещение, защищенное системой паротушения | красный, в центре — белый |
| | дверь противопожарная | красный |
| | дверь клинкетная | красный |
| | аварийный выход | зеленый |
| | посты герметизации вентиляционной системы аварийного помещения | синий |



| Условные обозначения | Наименование | Цвет |
|---|---|---|
| | ***Оборудование пожарное:*** | |
| | пожарный кран | синий |
| | ствол пожарный водяной | синий |
| | ствол водяной с распылителем | синий |
| | рукав пожарный $D_y$ = 50 (70) мм | синий |
| | соединение международного образца | красный по контуру |
|   | генератор пенный, кратность 600 | синий |
| | ствол пожарный пенный | синий |
| | ствол пожарный порошковый | синий |
| | бочки с пенообразователем | верх — красный, низ — зеленый |
| | — стационарный огнетушитель | красный по контуру |
| | — огнетушитель ручной с указанием в круге:<br>Ж — жидкостный;<br>ВП — воздушно-пенный;<br>ХП — химический пенный;<br>У — углекислотный;<br>А — аэрозольный;<br>П — порошковый. | красный |
| | Аварийный материал, инвентарь, снаряжение | красный |

| Условные обозначения | Наименование | | Цвет |
|---|---|---|---|
| | ***Пожарные извещатели:*** | | |
| | ручной | с указанием: Т – тепловой; | красный |
| | автоматический | Д – дымовой; С – световой; К – комбинированный (тепло, дым). | красный |
| | ***Места дистанционного управления:*** | | |
| | выключение вентиляции | | верх — красный, низ — синий |
| | выключение топлива | | верх — коричневый, низ — коричневый по контуру |
| | закрытие световых люков | | верх — коричневый, низ — коричневый по контуру, внутри — синий |

***Примечание:***

Исполнитель судового оперативного плана (схемы, планшета) может на свое усмотрение дополнить поясняющие обозначения, буквы, знаки,сопроводив их соответствующей расшифровкой. При этом не следует заграмождать документ деталями, не имеющими отношение к его назначению (в данном случае – к действиям по борьбе за живучесть).

К примеру, может оказаться полезным обозначать места (расположение), иллюминаторов, трапов, судовых телефонов для связи с ГКП или вахтой и т.п.